



Sloopplannen?

Laat uw energieaansluiting op tijd verwijderen

Bij sloop hoort vaak ook het verwijderen van de gas- en/of elektriciteitsaansluiting. Veiligheid staat voorop. Het verwijderen van de aansluiting bij sloop is verplicht. Doet u dit niet? Dan kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Voor uzelf, maar ook voor uw omgeving.

Voorkom gevaarlijke situaties!

Doe een aanvraag

Weet u de sloopdatum? Dien direct uw aanvraag in voor het verwijderen van uw nutsvoorzieningen. Dit doet u via mijnaansluiting.nl. Zorg dat uw aansluitingen verwijderd zijn vóór u uw pand sloopt. De kosten voor deze werkzaamheden bekijkt u op enexis.nl/tarieven.

Wees op tijd

Na akkoord op de offerte, plannen wij de werkzaamheden in. Door de vele aanvragen is het op dit moment erg druk. Lees meer over [onze doorlooptijden](#).

Tijdig aanvragen niet gelukt?

Is het niet gelukt om de aanvraag voor het verwijderen van de aansluitingen op tijd te doen? Dan kunt u een spoedaanvraag doen via mijnaansluiting.nl. Let op: dit kost extra geld.

Een spoedaanvraag is niet mogelijk voor hele straten en flats. Of als er sprake is van verdachte of vervuilde grond.

Onze monteur vertelt

Tijdens werkzaamheden trof onze monteur een half gesloopt pand aan. De groepenkast was al losgehaald en stond ondersteboven buiten de meterkast. De installatie stond nog onder spanning.

Monteur: *“Mensen zijn zich niet genoeg bewust van het enorme risico: er kan kortsluiting ontstaan met zelfs een ontploffing als gevolg. De aannemer die hiermee aan het werk gaat, loopt het risico geëlektrocuteerd te worden.”*

In zo'n situatie moet snel en veilig gehandeld worden. Ondanks hekken en linten, waren de deuren open en was het pand eenvoudig toegankelijk voor voorbijgangers en nieuwsgierige kinderen.

Het voorbeeld hierboven laat zien hoe gevaarlijk het is om tijdens de sloop aansluitingen te laten zitten. Niet alleen de monteur en de sloper lopen grote risico's, maar ook omwonenden lopen gevaar.



Voorkom een geldboete of zelfs een gevangenisstraf

De opdrachtgever en/of sloper riskeert een geldboete of gevangenisstraf (Artikel 161 uit het wetboek van Strafrecht) wanneer bij het slopen van een pand de gas- en/of elektriciteitsaansluiting wordt

- vernield;
- verstoord;
- onbruikbaar wordt gemaakt;
- onveilig wordt achter gelaten.

De straf kan oplopen tot 15 jaar afhankelijk van de veroorzaakte (levens)gevaarlijke situatie of schade.

Meer informatie

Kijk op enexis.nl/aansluiting-verwijderen voor meer informatie. Op sloopaannemers.nl vindt u het sloop- en afsluitprotocol van nutsvoorzieningen.

Enexis Netbeheer moest de afgelopen jaren gemiddeld meer dan 100 keer per jaar in actie komen omdat elektriciteits- en/of gasleidingen blootlagen tijdens of na de sloop van een pand.

Enexis Netbeheer B.V.
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch
088 857 70 00
enexisnetbeheer.nl